

कार्यालय मुख्य अग्निशमन  
पत्र संख्या:श-८४/सीएफओ / दरेली-2013.(शाहो) / १२७२  
सेवा में।

अधिकारी दिनांक:दिसम्बर — २०१३  
वरेली ।

प्रबन्धक / स्वामी  
एस०बी०एस० इंस्टीट्यूट,  
विराहिमपुर झज्जरिया, बण्डा, शाहजहाँपुर।

विषय— एस०बी०एस० इंस्टीट्यूट, विराहिमपुर झज्जरिया, बण्डा, शाहजहाँपुर के भवन निमार्ण हेतु प्रो०  
अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने प्रार्थना पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम  
से प्रश्नगत विद्यालय का निरीक्षण कर प्रो० अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध  
किया गया है।

इस सम्बन्ध में प्रस्तावित स्थल/प्रस्तुत मानचित्रों का निरीक्षण /परीक्षण अग्निशमन  
अधिकारी शाहजहाँपुर से सुसंगत मानकों के अनुसार कराया गया तो उनकी आँखा का परीशीलन किया  
गया तो विवरण निम्नवत पाया गया:—

भवन की संरचना—

- 1— कुल प्रस्तावित भूखण्ड ऐरिया—५,२७३.७१ वर्गमीटर।
- 2— प्रस्तावित कवर्ड ऐरिया भूतल—१२०३.९२ वर्गमीटर।
- 3— प्रस्तावित कवर्ड ऐरिया प्रथमतल—८९७.२६ वर्गमीटर।
- 3— भवन की ऊचाई—०७.१० मीटर प्रस्तावित है।

भवन का अधिभोग एवं श्रेणी—प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन०बी०सी० की बी०-१ श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत  
किया गया है।

आचार्यालय व्यवस्थाएँ—

- 1— पहुँचमार्ग— कालेज हेतु प्रस्तावित रथल अग्निशमन वाहनों के पहुँच मार्ग पर स्थित है।
- 2— प्रवेश द्वार—०५.०० मीटर चौड़ा पाया गया है।
- 3— सैटबैक—निरीक्षण के दौरान सैटबैक अग्रभाग—२८.९५ मी०, पृष्ठभाग—९३.५३ मीटर, पाश्वर— ।, १०.७३ मीटर,  
पाश्वर— ।, ०६.०० मी०, पाये गये।
- 4— निकास मार्ग—कालेज भवन भूतल पर निर्मित कराया जाना प्रस्तावित है।

अग्निसुरक्षा व्यवस्थाएँ— प्रस्तावित कालेज में एन०बी०सी० के अनुसार, प्राथमिक अग्निशमन उपकरण  
आई०एस०—२१९० के अनुसार तथा फायर वकेट्स प्रस्तावित की जाती हैं।

अतः उपरोक्तानुसार एस०बी०एस० इंस्टीट्यूट, विराहिमपुर झज्जरिया, बण्डा, शाहजहाँपुर के भवन  
निमार्ण हेतु प्रो०अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के अधीन निर्गत किया जाता है, कि कालेज भवन  
का निमार्ण, भवन निमार्ण एवं विकास उपयोगिता एन०बी०सी० के मानकों के अनुरूप कराया जायेगा, तथा  
भवन के निमार्णप्रान्त कालेज के संचालन से पूर्य प्रस्तावित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को स्थापित कर उनका  
अग्निशमन विभाग से निरीक्षण कराकर कम्पलीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य  
होगा।

सलग्न—अनुमोदित मानचित्र।  
एक सैट।

मुख्य (प्रियोक्ता)  
अग्निशमन अधिकारी,  
वरेली।

प्रतिलिपि— अग्निशमन अधिकारी शाहजहाँपुर को अभिलेखनार्थ।